

Van: Kees Kappetijn  
 Bet: checklist winterprotocol brandweezorg  
 Dat: 10-1-2016

Vandaag is het +3 Celsius, morgen wordt -/- 13 voorspeld ....

Thema's?	Zoeken	Attentie!
<b>Voertuigen en/of apparatuur</b>		
Operationele voertuigen en aanhangers die voor uitruk worden ingezet	Check op vloeibaarheid van brandstoffen ("vlokken" van diesel?)	
	Check op vloeibaarheid: <ul style="list-style-type: none"> <li>- koelvloeistof</li> <li>- ruitensproeier</li> <li>- ??</li> </ul>	
	Check op noodzaak gebruik sneeuwkettingen en/of spijkerbanden	
Behoeftte aan anti-slip materiaal	Check behoefte aan strooizout, steentjes, koelvloeistof etc	
Werkkleding	Check of er bijzondere kledingseisen zouden moeten gelden voor werk buiten	
	Check behoefte aan sneeuwijzers voor onder brandweerschoenen/laarzen	
<b>Brandwaternet</b>		
Check of alle "gebruikspunten" van het bluswaternet adequaat zijn afgewaterd	Monitoren, brandkranen, hydranten, ossekoppen, afsluiters	Denk aan leveranciers-instructie
Check onbelemmerde beschikbaarheid bluswater	Water in tanks en stijgleidingen	
	Secundaire watervoorziening, vijvers	
	Leidingen watertoevoer vanuit kanaal of rivier off-site	
Check bluswateropvang	Functioneert afvoer via riolen	
	Functioneren vlamdovers in (riool)putten	
	Is centrale bluswateropvang bereikbaar	
Check bijzondere blussystemen in open lucht	Sprinklers of delen daarvan (watertanks...)	
<b>Infrastructuur</b>		
Wegen, paden, op-/afritten, parkeerplaatsen en trappen on- site	Check op begaanbaarheid en noodzaak van gebruik zout, steentjes, zand ed	
Buitentanks met vloeistoffen/ brandstoffen	Check op onbelemmerd functioneren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanks voor noodaggregaten</li> <li>- Noodvoorraad brandstof t.b.v. brandweer</li> </ul>	
Toegangspoorten / rolhekken	Check of toegangspoorten tot specifieke gebouwen/installaties nog open en dicht gaan	
Wasplaats brandweer	Check op adequate werking van afwatering en dat opvangputten leeg zijn	

	Thema's?	Zoeken	Attentie!
	<b>Huisvesting</b>		
	Hoofd- en bijgebouwen kazerne ramen/deuren dicht	Check afsluiting en toegankelijkheid van gebouwen waarin temperatuur boven nul moet blijven	
		Check of apparatuur die de brandweer basisinformatie geeft over weersgesteldheid beschikbaar is (windvaan, temperatuur, luchtdruk luchtvochtigheid)	
		Check op behoefte aan matten voor buitendeur(en)	
	Bluswater/pompgebouw	Check werking van kachelvoorziening	
	Alle gebouwen op een site	Check of veiligheidsvoorzieningen aan gebouwen begaanbaar zijn (noodtrappen, vluchtdeuren)	
	<b>Communicatie</b>		
	Communicatie over bijzondere risico's/aandachtspunten m.b.t. vorst	Naar installaties eigen bedrijf	
		Naar andere site-users /-partners	
		Naar veiligheidsregio	
	Bijzondere werkzaamheden	Check of vrost/koude effect heeft op werkzaamheden waar werkvergunning voor wordt aangevraagd	

KK 10-1-2016