

Uitspraak: 180 m³/uur bluswater in inrichting truckparking

Bron	Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO (LECBRZO)
Dossier	BrandweerBRZO
Publicatie	18-2-2019
Rubriek	Nieuws - Algemeen

Een primaire bluswatervoorziening van 180 m³ per uur mag in het kader van het belang van de bescherming van het milieu worden voorgeschreven in een omgevingsvergunning milieu.

Op 10 oktober 2018 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak over de bluswatercapaciteit op een grote truckparking (circa 450 plaatsen) voor vrachtwagens met o.a. gevaarlijke stoffen (ADR-vrachtwagens).

De zaak draaide om de noodzaak van primaire bluswatervoorziening met een bluswatercapaciteit van 180 m³ per uur op iedere plaats binnen de inrichting, zodat bij gelijktijdig gebruik van twee brandkranen een waterlevering per brandkraan van 90 m³/uur verzekerd is. Een parkeerplaats voor o.a. vrachtwagens met gevaarlijke stoffen valt niet onder de [PGS 15](#). Voor de voorschriften t.a.v. de bluswatercapaciteit is wel aansluiting gezocht bij de voorschriften uit hoofdstuk 10 van deze PGS.



